

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150315

Výrobek: Hlídač isolačního stavu

Typ: HIG9x

Jmenovité hodnoty: 85 až do 265 V, 50 Hz, IP20

Objednavatel: HAKEL spol. s r.o.
Bratři Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: HAKEL spol. s r.o.
Bratři Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 501698-01/01 ze dne: 30.04.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61010-1:03 čl. 5.5.1,5.1.2,5.1.3,5.1.5.2,5.3,5.4,6.6.1,6.2.1,6.4,6.7,
6.7.1.2,6.7.1.3,6.8.2,6.8.3.1,8.2,8.2.2,8.3,8.3.1,10.5.2 a),10.5.3.1),10.5.3.1,14.7,

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501698 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2018

12.5.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



501698-01