

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHÉCHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150314

Výrobek: Přepěťová ochrana pro zásuvky Mosaic

Typ: ZS1.1 Legrand

Jmenovité hodnoty: Un=230 V, Uc=275 V AC, 50(60) Hz, In=16 A

Objednavatel: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 501249-01/01 ze dne: 30.04.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed.2:13 čl. 7.1.1, 7.1.2, 8.2, 8.3.1, 8.4.4.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.4.3, 8.5.5, 8.3.6, 8.3.7, 8.5.1;

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501249 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2018

12.5.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



501249-01