

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1160113

Výrobek: Hlídač izolačního stavu střídavých IT-soustav

Typ: HIS 71-75, TL500, MDS10

Jmenovité hodnoty: 230 V, 50 Hz, 3x600 V, 12 V DC

Objednatel: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 205292-01/01 ze dne 16.01.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61010-1 ed. 2:11 čl. 5.1.2, 5.1.3, 5.3, 6.2.2, 6.8.2, 6.8.3.1, 8.2.1, 8.3.1, 10.5.3.1

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 600557 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.02.2019

18.02.2016

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



600557-01