

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1150275

Výrobek: Omezovač nízkého napětí

Typ: HL 120

Jmenovité hodnoty: Ur 50 V AC, Uc 115 V AC, In 40 kA, IP 67

Objednavatel: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Výrobce: HAKEL spol. s r.o.
Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové, Slezské Předměstí, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 500774-01/01 ze dne: 15.04.2015

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61643-11 ed.2:13 čl. 8.2, 8.3.6, 8.3.7, 8.4.1, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 500774 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.4.2018

20.4.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



-1-
razítko



500774-01